

АКТ
промывки системы отопления

1. нижеподписавшиеся, представители: филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация»:

сл. т/п Шмойлова Г.Б.

представители: ООО «УК Викторис»

ген. директор Бессудина Е.Г.

оставили настоящий акт о том, что «14» 07 2016 г. в час.
произведена промывка тепловой изоляции

по адресу: Ленина 86

промывка системы проводилась щелочным методом, способом
водопроводной водой до полного осветления

По результатам проведения работ систему считать промытой и
подготовленной к отопительному сезону 2016 г. - 2017 г.

Акт ознакомлен и экземпляр получил: Бессудина Е.Г.

(ФИО и подпись ответственного лица предприятия, организации)

Подписи представителей: Бессудина Е.Г.

Акт составил: сл. т/п Шмойлова Г.Б.

«14» 07 2016 г.

« 18 » 07 2016 г.

АКТ

на гидравлическое испытание абонентского присоединения

ООО "УК Викторія" Лещина 26

Мы, нижеподписавшиеся, представители (ль): ген директор

ООО "УК Викторія" Беседина ЕТ
Наименование организации, должность, Ф.И.О.

Представители (ль) филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация»

ПП «Комплекс теплоснабжения»:

с.т./п Шмойлова Г.Б. должность, Ф.И.О.

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведено гидравлическое испытание системы теплоснабжения абонента

на плотность и прочность

Теплового пункта при Р 10,0 кг/см²

Разводящей сети при Р _____ кг/см²

Системы отопления при Р 6,0 кг/см²

система ГВС 10,0 кг/см²

В течение 10 минут падение давления составило 0,01 кг/см²

До проведения испытаний была проведена промывка гидропневматическая до полного осветления воды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Трубопроводы, тепловой пункт, система отопления гидравлические испытания (не) выдержали.

Подписи представителей: [подпись] Беседина ЕТ

Подписи представителей филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация»: с.т./п Шмойлова Г.Б. [подпись]



АКТ
технической готовности потребителя
тепловой энергии к отопительному периоду

и серия № 000, УК Викторид Лешина 26 м/г
 и серия № по месту Наименование потребителя «22» 07 2016г

Настоящий акт составлен работниками филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация»: с/м/п Шмойлова Г Б

в присутствии работников организации потребителя: ген. директор
Беседина С Г

Уд № 24/245 от 25.07.2016г

в том, что готовность потребителя к отопительному периоду находится в следующем состоянии:

№ п.п.	Критерии готовности к отопительному периоду	Состояние	Примечание
1	Наличие плана ремонтных работ и отметки о качестве их исполнения	в наличии	
2	Состояние теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	-	
3	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.д.) центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	удовлетв	
4	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетв	
5	Наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов	в наличии	уставов не поверены
6	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	-	
7	Наличие паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствии их действительности	в наличии	
8	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	отсутств	
9	Плотность оборудования тепловых пунктов	акт от 18.07.16г	
10	Наличие пломб на расчетных шайбах, соплах элеваторов и соответствие расчетным	в наличии	акт прилагаются

Подписи: Шмойлова Г Б (ФИО) Беседина С Г (ФИО) _____ (ФИО)